



İSTANBUL İLİNDEKİ SPOR KOMPLEKSLERİ

CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ
SEFAKÖY SPOR KOMPLEKSİ
SİLİVRİKAPI SPOR KOMPLEKSİ
ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ
HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ

TEKERLEKLİ SANDALYEYE
UYUMLULUK ARAŞTIRMASI

	Giriş Ve Dış Kapı	Kapılar	Rampa	Tuvaletler	Klozetler	Lavabolar	Tutunma Barı	Aynalar	Havluluk	Duşlar
CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SEFAKÖY SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SİLİVRİKAPI SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	yok
ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	yok	Uygun
HALDUN ALAĞAŞ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok

CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ



CEBECİ MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI,
SULTANGAZİ / İSTANBUL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ





Tuvalet yükseklik:45 cm
lavabo:72 cm
tutunma barı:90 cm








	Giriş Ve Dış Kapı	Kapılar	Rampa	Tuvaletler	Klozetler	Lavabolar	Tutunma Barı	Aynalar	Havluluk	Duşlar
CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SEFAKÖY SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SİLİVRİKAPI SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	yok
ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	yok	Uygun
HALDUN ALAĞAŞ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok

**Giriş kapısı çift kanatlı otomatik 1,50 cm,
tek kanatlı dışa açılan 95 cm.
Rampa genişliği 1,20 cm,uzunluğu 7,50 cm.**



rampanın genişliği 118 cm,uzunluğu 2,10 cm.
Asansör açık kapı 90 cm,iç genişlik boyu 1,30-eni 1,40 cm.




Engelli wc kapısı dışa açılıyor. Pervazsız 82 cm. Engelli wc genişliği 1,77 cm, derinliği 1,70 cm.

klozet yüksekliği 44 cm.

Lavabonun yüksekliği 78 cm

. tutunma barın yüksekliği 78 cm.

aynalar sabit göz hizasında. havluluk yok. duş yok.



Havuz giriş kapısı çift kanatlı iki yöne açılıyor.pervazsız 140 cm.



**Engelli wc kapısı dışa açılıyor,pervazsız 81 cm.
tuvalet yerden yüksekliği 45 cm,tutunma barı yerden yüksekliği 78
cm,lavabo,ayna ,duş,uygun değil.tuvalet iç genişliği 2,20 m,derinliği 1,80 m.**



SİLİVRİKAPI BUZ PİSTİ VE SPOR KOMPLEKSİ





	Giriş Ve Dış Kapı	Kapılar	Rampa	Tuvaletler	Klozetler	Lavabolar	Tutunma Barı	Aynalar	Havluluk	Duşlar
CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SEFAKÖY SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SİLİVRİKAP I SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	yok
ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	yok	Uygun
HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok



B BLOK ANA GİRİŞ KAPISI




Rampanın uzunluğu 4,21 cm,eni 100 cm



**Engelli wc kapısı ie-dışa açılıyor.Pervazsız 92 cm,pervazlı 98 cm.
Tuvalet ii genişlięi 170 cm,i uzunluęu 280 cm.**



**Lavabo yerden yükseklik 70 cm.
ayna sabit.
Tuvalet yerden yükseklik 45 cm.
bar ın yerden yüksekliği 80 cm**



ÇAKMAK KAPALI YÜZME SPOR SALONU ANA GİRİŞ KAPISI


İki kanatlı kapı, dışa açılıyor, 1,70 cm.







	Giriş Ve Dış Kapı	Kapılar	Rampa	Tuvaletler	Klozetler	Lavabolar	Tutunma Barı	Aynalar	Havluluk	Duşlar
CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SEFAKÖY SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SİLİVRİKAPI SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	yok
ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	yok	Uygun
HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok

Rampa en 1,50 mt



**Tuvalet (kare) genişliği 1,77 cm. Ayna eğimli, ayarlanabilir.
lavabo yüksekliği 72 cm, klozet 48 cm, tutunma barı 85 cm.
Engelli wc pervazsız kapı 86 cm. Kapı çift taraflı açılıyor(bartipi)**








	Giriş Ve Dış Kapı	Kapılar	Rampa	Tuvaletler	Klozetler	Lavabolar	Tutunma Barı	Aynalar	Havluluk	Duşlar
CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SEFAKÖY SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	Uygun değil
SİLİVRİKAPI SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun değil	Uygun	yok	yok
ÇAKMAK SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	Uygun	yok	Uygun
HALDUN ALAĞAŞ SPOR KOMPLEKSİ	Uygun	Uygun	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok	yok







İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BESYO

Giriş Ve Dış Kapı	Kapı genişliği:91,5 cm. Pervazsız:81 cm				
Kapılar	Kapı genişliği:91,5 cm. Pervazsız:81 cm.				
Rampa	Uzunluğu:180 cm. Yükseklik:30,5cm.(uzunluk ve yükseklik aynı olmalıdır.)				
Tuvaletler	İç genişlik:142 cm. Derinlik:167,5 cm				
Klozetler	Yükseklik:43 - 48,5 cm				
Lavabolar	Yükseklik:73,5 cm Derinlik:20,5 cm(sandalyenin lavabo altına girebilmesi için)				
Tutunma Barı	Yerden yükseklik:84-91,5 cm				
Aynalar	Tekerlekli sandalyede oturan kişinin Göz hizası:75-90 cm Ayakta:165 cm				
Hayluluk	Tekerlekli sandalyede oturan:80 cm				